



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Ленинского административного округа г. Омска
(наименование органа государственного контроля (надзора))

644121, г. Омск,
ул. С. Стальского, 86 ка-
бинет 206

(место составления акта)

« 29 » марта 2019 г.

(дата составления акта)

15 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) объекта защиты,
правообладателем которого является юридическое лицо

№ 85

По адресу/адресам: г. Омск, ул. 6-я Станционная, 2/4

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) от «11»
февраля 2019 г. № 85, выданного заместителем главного государственного инспектора
Ленинского АО г. Омска по пожарному надзору Кицелюком Иваном Петровичем

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/тепловая, документарная/выездная)

объекта защиты, расположенного по адресу: г. Омск, ул. 6-я Станционная, 2/4,
правообладателем которого является Бюджетное учреждение дополнительного
образования города Омска "Специализированная детско-юношеская спортивная
авторская школа олимпийского резерва А.В. Кожевникова"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“20” марта 2019г. с 10 час.00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

“28” марта 2019г. с 14 час.00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

“29” марта 2019г. с 14 час.00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом надзорной деятельности Ленинского АО г.
Омска

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) 14.03.2019г. 14²² входящий № 01-27/76

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: государственный инспектор Ленинского АО г. Омска по
пожарному надзору Сивоха Евгений Сергеевич.

При проведении проверки присутствовали: и.о директора БУ ДО г. Омска «СДЮСАШОР А.В. Кожевникова» Романенко Ольга Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае их наличия) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
 1. Руководитель организации не обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций (колонна, балка 1,2 этаж) (п.21 ППР РФ);
 2. Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п. 42 ППР РФ);
 3. Не обеспечен требуемый предел огнестойкости в месте пересечения перекрытия полипропиленовыми трубопроводами (отсутствуют противопожарные муфты на полипропиленовых канализационных трубах) (ст.137 п.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123, п.22 ППР РФ. п. 5.2.4 СП 2.13130.2012);
 4. Не обеспечен требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах образовавшихся отверстий и зазоров при пересечении противопожарных преград различными инженерными коммуникациями (электрошитовая) (п.22 ППР РФ);
 5. Баннер, размещенный на фасаде здания выполнен из горючего материала (п. 40.1 ППР РФ);
 6. Не соблюдается наличие системы обеспечения пожарной безопасности, а именно: ручные пожарные извещатели не имеют знака обозначения кнопки включения средств и систем пожарной автоматики (ст. 4 Федерального закона № 123 – ФЗ; табл. 3.1 НПБ 160-97);
 7. Не обеспечено исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей (п.37.1 ППР РФ);

За данные нарушения ответственность несет: БУ ДО г. Омска «СДЮСАШОР А.В. Кожевникова»


- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -.
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -.
- нарушений не выявлено: -.

По адресу: г. Омск, ул. 6-я Станционная, 2/4 предоставлен расчет по оценке пожарного риска от 04.06.2018, выполненный ООО «НИКБ» Значение индивидуального пожарного риска составляет $Q_{в}=0,066 \times 10^{-6}$.


В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если:

- 1) в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах;
- 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы: предписание №85/1/1-7 от 29.03.2019; проверочный лист


Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Ленинского АО
г. Омска по пожарному надзору
Сивоха Евгений Сергеевич

(МП, подпись)


С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):





(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» марта 2019г.



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия: ГУ МЧС России по Омской области 8 (3812) 94-83-33

